

Relatório de PCS e Massa Específica

Segue valores da cromatografia apurada no período de 22/07/2025 a 28/07/2025 e cadastrada no Sistema de Medição da Copergás.

Valores estão disponibilizados por area de atuação

Grupo de PCS	PCS Médio
GATE 186 - SUAPE	9.362,00
GATE 341 - GOIANA	9.368,00
GATE 365 - 'IGARASSU 1'	9.368,00
GATE 370 - 'IGARASSU 2'	9.368,00
GATE 378 - PAULISTA	9.368,00
GATE 395 - RECIFE	9.362,00
GATE 402 - JABOATÃO	9.362,00
GATE 422 - CABO	9.362,00
GATE 402 – Interior	9.337,00
GATE GARANHUNS	9.432,12
GATE PETROLINA	9.425,68
GATE PETROLINA 2	9.425,68

Valores da Area de Recife a Pombos		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7313	0,7477
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Gravatá a Belo Jardim		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7286	0,7482
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Garanhuns		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7577	0,7653
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Petrolina		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7550	0,7656
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		